



KV1 - Реле напряжения и контроля фаз РНПП-311М;
 QS1, QS2 - Выключатель нагрузки ВН-32-3100 УХЛ3(100 А) КЭАЗ.
 Остальные элементы схемы указаны в таблице исполнений.

Таблица исполнений по номинальному току панели ВРУ-ЗСТ-11-50

Обозначение	Марка аппарата
ИЖСК.656421.001-20 (50А)	KM1, KM2 - Контактёр эл. магнитный ПМ12-063150-63 А-230АС-УХЛ4-КЭАЗ; QF3, QF4 - Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-3С50 УХЛ3 КЭАЗ; P11 - Счетчик эл. энергии ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф. 4пр. М7 Р31.
ИЖСК.656421.001-21 (80А)	KM1, KM2 - Контактёр эл. магнитный ПМ12-100150-100 А-230АС-УХЛ4-КЭАЗ; QF3, QF4 - Выключатель автоматический OptiDin ВМ125-3С80-8 УХЛ3 КЭАЗ; P11 - Счетчик эл. энергии ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф. 4пр. М7 Р31.